



LEGENDA

- przedmiotowy obiekt
- obiekty poza zakresem opracowania
- droga pożarowa
- hydrant zewnętrzny
- wejście do budynku
- wjazd na teren obiektu
- nasada 75 mm do zasilania instalacji wodociągowej ppoż.
- dojście z drogi pożarowej, długość do 50 m i szerokości min. 1,5 m
- dojście z drogi pożarowej, długość do 30 m i szerokości min. 1,5 m

Dostęp z drogi pożarowej:

Pawilon I

Pawilon I:
Obwód całkowity Pawilonu I: ok. 174 m
Dostęp do zewnętrznego obwodu Pawilonu I: ok. 9 m, tj. 5%

TYTUŁ OPRACOWANIA:			EKSPERTYZA TECHNICZNA		
§ 2 ust. 3a w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 poz. 1225 ze zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 poz. 1030)					
NAZWA OBIEKTU:			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 Pawilony I, II i III przy ul. Dziewanny 24 w Łodzi		
TYTUŁ RYSUNKU:			Plan sytuacyjny		
AUTOR:		mgr inż. Łukasz Kałowski Nr upr. 762/2023		PODPIS:	
AUTOR:		mgr inż. Tadeusz Wasilewski Nr upr. 56/02/R/C		PODPIS:	
SKALA:		1:500		DATA:	
		sierpień 2024 r.		NR RYS:	
				1	