CZĘŚĆ POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

CZĘŚĆ POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Około 14% bezklasowych przeszkleń w ścianie zewnętrznej

KL. 6

SP 6

SP 6

1/40 1/37 1/38 1/39

122 123 124

Klatka schodowa 6:
- szerokość spoczników >1,09 m,
- szerokość biegów >1,2 m,
- wysokość stopni 15-16 cm,
- szerokość stopni 32-34 cm.

Około 40% bezklasowych przeszkleń w ścianie zewnętrznej

Ocieplenie styropianem

Klatka schodowa 5:
- szerokość spoczników >1,13 m,
- szerokość biegów >1,09 m,
- wysokość stopni 14-16 cm,
- szerokość stopni 31-33 cm.

Około 20% bezklasowych przeszkleń w ścianie zewnętrznej

Około 20% bezklasowych przeszkleń w ścianie zewnętrznej

1/36 1/35 1/34 1/33 1/31 1/32 1/30 1/29 1/28 1/27 1/26 1/23 1/24 1/25

121 119 120 117 116 118

KL. 4

KL. 5

SP 6

SP 6

SP 6

DŁUGOŚĆ DOJŚCIA EW. 9,3 M

Około 58% bezklasowych przeszkleń w ścianie zewnętrznej

Pułka do usunięcia

Klatka schodowa 4:
- szerokość spoczników >1,04 m,
- szerokość biegów >1,19 m,
- wysokość stopni 14,5-17 cm,
- szerokość stopni 31-33 cm.

Około 36% bezklasowych przeszkleń w ścianie zewnętrznej

Około 36% bezklasowych przeszkleń w ścianie zewnętrznej

Ocieplenie styropianem

Ocieplenie styropianem

Około 29% bezklasowych przeszkleń w ścianie zewnętrznej

Pułka do usunięcia

Klatka schodowa 2:
- szerokość spoczników >1,18 m,
- szerokość biegów >1,08 m,
- wysokość stopni 13-16 cm,
- szerokość stopni 29-33 cm.

Około 29% bezklasowych przeszkleń w ścianie zewnętrznej

1/21 1/20 1/18 1/17 1/16 1/14 1/15 1/05 1/04 1/01 1/02 1/03 1/06 1/08 1/09 1/07 1/10 1/11 1/12 1/13 1/41

113 112 111 102 104 105 106 107 108 110

KL. 1

KL. 2

SP 4

SP 4

SP 4

Kuchenka gazowa

DŁUGOŚĆ DOJŚCIA EW. 25,0 M

Klatka schodowa 1:
- szerokość spoczników >1,09 m,
- szerokość biegów >1,12 m,
- wysokość stopni 12-16 cm,
- szerokość stopni 28-33 cm.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRO

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA (m²)
1/01	KOMUNIKACJA	44,00
1/02	POM. POMOCNICZE	7,86
1/03	GABINET	7,57
1/04	WC	3,16
1/05	GABINET	10,61
1/06	OKULISTYKA I	23,75
1/07	OKULISTYKA II	5,70
1/08	OKULISTYKA III	7,48
1/09	SALA	7,53
1/10	POM. POMOCNICZE	4,90
1/11	SALA	44,76
1/12	SALA	16,70
1/13	SALA	51,45
1/14	SALA	53,75
1/15	POM. POMOCNICZE	5,44
1/16	SALA	59,75
1/17	KOMUNIKACJA	2,75
1/18	SALA	16,75
1/19	KOMUNIKACJA	1,64
1/20	WC	1,83
1/21	SALA	60,21
1/22	KOMUNIKACJA	45,10
1/23	SALA	30,44
1/24	ZAPLECZE SALI	15,88
1/25	BIBLIOTEKA	83,70
1/26	GABINET I	4,81
1/27	GABINET II	7,60
1/28	SALA	45,70
1/29	ZAPLECZE SALI	15,83
1/30	SALA	61,67
1/31	KOMUNIKACJA	28,25
1/32	SALA	17,25
1/33	KOMUNIKACJA WEW.	2,16
1/34	WC	1,98
1/35	SALA	48,83
1/36	ZAPLECZE SALI	12,56
1/37	KOMUNIKACJA	30,96
1/38	SALA	15,74
1/39	SALA	60,82
1/40	SALA	60,67
1/41	SALA	22,31
		1049.8500

LEGENDA

Projektowane ściany oddzielenia/wydzielenia przeciwpożarowego:

- klasa odporności ogniowej EI 60
- klasa odporności ogniowej REI 60
- klasa odporności ogniowej REI 120

Projektowane drzwi:

- (30) - klasa odporności ogniowej EI 30
- (30) - klasa odporności ogniowej EI 30 S
- (60) - klasa odporności ogniowej EI 60
- (60) - klasa odporności ogniowej EI 60 S

Inne:

- oddymianie klatki schodowej
- SP X - numer strefy pożarowej
- kierunek ewakuacji

TYTUŁ OPRACOWANIA: EKSPERTYZA TECHNICZNA

§ 2 ust. 3a w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.)
oraz
§ 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 poz. 1009)

NAZWA OBIEKTU: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 Pawilony I, II i III przy ul. Dziewanny 24 w Łodzi

TYTUŁ RYSUNKU: Rzut piętra +1

AUTOR: mgr inż. Łukasz Kalowski Nr upr. 762/2023 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych — PODPIS:

AUTOR: mgr inż. Tadeusz Wasilewski Nr upr. 56/02/R/C Rzeczoznawca budowlany — PODPIS:

SKALA: 1:100 DATA: sierpień 2024 r. NR RYS: 4