



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00 faks 22 667 37 46

Zakład w Łodzi
ul. Targowa 18, 90-042 Łódź
tel. 42 675 93 15, faks 42 675 93 14
sekretariat.owzl@warszawa.psgaz.pl

**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
WYCHOWAWCZY NR 6**
ŁÓDŹ, UL. DZIEWANNY 24
91-866 ŁÓDŹ
NIP: 7261578902, REGON: 000191678

Wasz znak: Łódź, 04.03.2015
Nasz znak: LZDK/W/4203/ZU/2/2015

Dot.: zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej obiektu zlokalizowanego w gm. Łódź m. Łódź, ul. Dziewanny 24, dz. 421/1, 421/2

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie w odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 02.03.2015 przekazuje w załączeniu warunki przyłączenia do sieci gazowej nr LTRP/W/4203/WP/1/2015 ww. obiektu.

Informujemy, iż następnym etapem jest złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie, który jest dostępny na naszej stronie internetowej www.psgaz.pl oraz w jednostkach Zakładu w Łodzi.

Z poważaniem

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

.....
Piotr M. Przymuszała

Załącznik:
Warunki przyłączenia do sieci gazowej nr LTRP/W/4203/WP/1/2015 z dnia 04.03.2015

Opracował: Gabriel Przymuszała tel. 42 675 91 26

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Zakład w Łodzi
ul. Targowa 18, 90-042 Łódź
tel. 42 675 93 15, faks 42 675 93 14
sekretariat.owzl@warszawa.psgaz.pl

**SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-
WYCHOWAWCZY NR 6**
ŁÓDŹ, UL. DZIEWANNY 24
91-866 ŁÓDŹ
NIP: 7261578902, REGON: 000191678

Łódź, 04.03.2015

Nasz znak: LTRP/W/4203/WP/1/2015

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

**Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości większej niż 10 m³/h
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości większej niż 25 m³/h**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.03.2015 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: **ziemny wysokometanowy E**
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): budynek użyteczności publicznej - szt.1,
adres: **Łódź, ul. Dziewanny 24, dz. 421/1, 421/2, gm. Łódź.**
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
przygotowanie posiłków, ogrzewanie pomieszczeń,
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
kocioł gazowy jednofunkcyjny	250	2	500,00
kuchnia gazowa	10	1	10,00
Łączna moc [kW]			510,00

- Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

rok	maksymalne godzinowe [m ³ /h]	minimalne godzinowe [m ³ /h]	maksymalne dobowe [m ³ /dobę]	minimalne dobowe [m ³ /dobę]	maksymalne roczne [tys. m ³ /rok]	minimalne roczne [tys. m ³ /rok]	Uwagi
2015	45	12	230	100	20	10	
2016	45	12	230	100	55	35	
docelowo	45	12	230	100	55	35	

rok	maksymalne godzinowe [kWh/h]	minimalne godzinowe [kWh/h]	maksymalne dobowe [kWh/dobę]	minimalne dobowe [kWh/dobę]	maksymalne roczne [tys. kWh/rok]	minimalne roczne [tys. kWh/rok]	Uwagi
2015	495	132	2 530	1 100	220	110	
2016	495	132	2 530	1 100	605	385	
docelowo	495	132	2 530	1 100	605	385	

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

rok	% poboru rocznego				Razem	Uwagi
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
2015	0	0	30	70	100%	
2016	35	15	15	35	100%	
docelowo	35	15	15	35	100%	

6. Moc przyłączeniowa: 45 [m³/h]

7. Ciśnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne 1,6 [kPa], maksymalne: do 10 kPa [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 kPa [kPa]

8. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:

L.p.	Rodzaj obiektu	Ciśnienie bazowe	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Status/Lokalizacja
1	gazociąg	niskie	STAL	100	Łódź ul. Dziewanny 24

9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem: brak

10. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza:

L.p.	Ciśnienie	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość ok. [m]	Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Uwagi	Dodatkowe informacje techniczne
1	niskie	PE	90	17	45,0	do linii ogrodzenia	

11. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

11.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek główny

11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: w szafce gazowej w linii ogrodzenia;

11.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

L.p.	Typ gazomierza	Wielkość	Ilość [szt.]	Ciśnienie pomiaru	Rozstaw króćców [mm]	Status urządzenia
1	miechowy	G40	1	niskie	570	projektowane

11.3.1 Montaż rejestratora szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt.], lokalizacja: punkt gazowy pomiarowy, status urządzenia: projektowane;

11.3.2 Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001+4010 oraz „Wytyczne wizualizacji stacji gazowych i naziemnych układów gazowych w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.”

11.4. Wymagania dotyczące redukcji: brak

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: kurek główny zlokalizowany w szafce gazowej w linii ogrodzenia

13. Określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego: brak

14. Przyłącze, podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z późn. zmianami w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.

17. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Zakładzie w Łodzi w zakresie rozwiązań technicznych budowy przyłącza i punktu gazowego Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień tel. 42 675 92 65 oraz pomiaru paliwa gazowego w Dziale Pomiarów i Telemetrii tel. 42 675 93 34.

18. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie, wg obowiązującej stawki plus podatek VAT.

19. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez PSG sp. z o.o. prac projektowych i budowlanych.
20. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 7 517,16 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 9 246,11 zł.
21. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej.
22. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
 - 22.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
 - 22.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń,
 - 22.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
23. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia **12** miesięcy od daty zawarcia umowy o przyłączenie.
24. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego, należy ponownie wystąpić z wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
25. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania, to jest do dnia **04.03.2017**,
26. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
27. Klauzule:
 - 27.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnątrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
 - 27.2. Projekt wewnętrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
 - 27.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
 - 27.4. Jeżeli podmiot, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do PSG sp. z o.o. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie zawiera Umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem kolejności wpływu kompletnych Wniosków o zawarcie Umowy o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego.
 - 27.5. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Podmiotu związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.
 - 27.6. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.
 - 27.7. Wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - www.psgaz.pl.
 - 27.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

Budowa nowego przyłącza gazowego dla nieruchomości, na skutek planowanego zwiększenia poboru gazu.

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

Kierownik
Dział Usług Klientów
.....
Piotr Marjanowicz

Opracował: Gabriel Przymuszała

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

42 675 91 26

Data odbioru lub wysłania do Klienta:

.....

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....

(miejsowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient,
2. a/a